

КНМ 25210061000200519469 от 20.08.2021 г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Проверка включена в ежегодный сводный план №2021034901

КНМ № 252105247320 от 25.11.2020 г.

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку

(наименование органа государственного пожарного надзора)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, тел: 241-46-46, e-mail: ond_vld@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 175/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Дальневосточный центр непрерывного образования»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Владивостока по пожарному надзору Потоцкого Кирилла Юрьевича № 175 от «20» августа 2021 года.
в период с «25» августа 2021 г. по «07» сентября 2021 г.

Инспектором ОНДиПР по г. Владивостоку УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю, лейтенантом внутренней службы Маненковой Анастасией Евгеньевной
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Руководитель СКБ АНПО «ДВЦНО» Плетнева Т.Ю.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<i>Не разработан регламент технического обслуживания, систем противопожарной защиты утвержденный руководителем, который составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты</i>	<i>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ)</i>	04.09.2022	
2.	<i>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ, дымоудаление, пожаротушение), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем</i>	<i>п. 54 ППР в РФ</i>	04.09.2022	
3.	<i>Утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не отражает специфику пожарной опасности здания, а также не соответствует разделу XVIII правил противопожарного режима в РФ</i>	<i>п. 2, п. 392, п. 393, п. 394 ППР в РФ</i>	04.09.2022	
4.	<i>Допущено размещение на лестничной площадке (левое крыло) различных изделий (декорации), препятствующие безопасной эвакуации.</i>	<i>пп. «б» п. 27 ППР в РФ</i>	04.09.2022	
5.	<i>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8</i>	<i>п. 12 ППР в РФ; ч. 22 ст. 27 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i>	04.09.2022	

	<p>Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (помещение книгохранилища на 8 этаже). Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции (проектная документация не предоставлена).</p>			
6.	<p>При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил осуществление проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (металлические балки, колонны металлические) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ не реже 1 раза в год. Указанная документация не хранится на объекте защиты. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия,</p>	п. 13 ППР в РФ	04.09.2022	

	<i>описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.</i>			
7.	<i>Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 64 Федерального закона №123 от 22.07.2008, не утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.</i>	<i>п. 6 ст. 64 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»</i>	04.09.2022	
8.	<i>Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивающие исправное состояние указанных средств (согласно записи, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 30.08.2021 низкий уровень громкости в кабинетах, номерах гостиницы).</i>	<i>п. 54 ППР в РФ</i>	04.09.2022	
9.	<i>Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы автоматической установки пожаротушения обеспечивающие исправное состояние указанных средств (согласно записи, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 28.08.2021 в ходе строительных</i>	<i>п. 54 ППР в РФ</i>	04.09.2022	

	<i>работ повреждена линия ДПЛС 7 этаж, 8 этаж, 9 этаж).</i>			
10.	<i>Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации обеспечивающие исправное состояние указанных средств (согласно записи, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 30.08.2021 нет ППУ в серверных 1 этажа, 5 этажа, 8 этажа, требуется замена кабеля. ИПР в местах общего пользования находятся рядом с выключателями).</i>	<i>п. 54 ППР в РФ</i>	04.09.2022	
11.	<i>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (заполнение проёмов в противопожарных преградах, первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной и коллективной защиты), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	<i>п. 54 ППР в РФ</i>	04.09.2022	
12.	<i>Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков освидетельствования, указанных в паспортах огнетушителей, расположенных в помещениях пищеблока.</i>	<i>п. 60 ППР в РФ</i>	04.09.2022	
13.	<i>Не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты в том числе: путей эвакуации людей при пожаре; огнестойкости строительных конструкций, систем обнаружения пожара; систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, вследствие чего невозможно идентифицировать класс функциональной пожарной безопасности и установить</i>	<i>п. 13, п. 16, 54 ППР в РФ, п. 6, пп. 41 ст. 2, ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 54 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</i>	04.09.2022	

соответствие требованиям пожарной опасности			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор СВР Анастасия М. З.

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Зинин

 (подпись)

*Инспектор ООИДМ ОНДиПР по г. Владивостоку
 ЧНДиПР ГУ МЧС России по ПК
 Мамешева Анастасия Евгеньевна*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

